

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	<0.06	0.07
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.1	7.8	10.8	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	16.8	5.9	11.4	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30	16	21	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	84	35	59	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.4	0.5	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.30	<0.06	0.10
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.003	0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.6	9.4	11.4	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.1	6.1	11.5	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	33	17	25	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	88	38	59	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.4	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	<0.06	0.07
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.003	0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.8	8.7	13.8	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.0	6.2	11.4	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35	16	24	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	99	38	60	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.4	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.19	<0.06	0.07
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	<0.006	0.008	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03	<0.01	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	<0.003	0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.003	0.006	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.0	9.7	12.1	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.7	5.4	11.4	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38	16	24	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	96	35	59	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.4	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.3	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.33	<0.06	0.11
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.003	0.005	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.1	7.6	10.6	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	5.7	11.4	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30	15	22	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	96	35	60	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.3	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	<0.06	0.07
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.017	<0.006	0.009	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	<0.01	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010	<0.003	0.005	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.004	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.9	11.0	12.4	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.4	6.1	11.1	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35	15	24	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	74	37	55	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルインポルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.4	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.31	<0.06	0.14
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	<0.006	0.010	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03	0.01	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	<0.003	0.004	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.004	0.006	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.7	8.1	11.5	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	14.7	5.9	11.6	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34	15	23	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	70	37	56	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルインポルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.3	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.06	0.03	0.04	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.3	4.8	7.4	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.5	4.7	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25	17	21	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	49	32	42	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	8.3	7.2	7.6	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	

※ 湖沼等を水源としていないため、ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの測定はしていません。  
 ※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。



区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.0	7.8	12.0	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.008	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.8	4.6	7.4	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32	16	24	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	72	39	55	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6.0	6.3	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.4	

※ 湖沼等を水源としていないため、ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの測定はしていません。  
 ※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.004	0.005	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	<0.08	0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.7	6.9	9.1	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.0	4.3	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	68	50	59	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	95	81	86	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.0	8.1	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.4	

※ 湖沼等を水源としていないため、ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの測定はしていません。  
 ※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.27	<0.06	0.12
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	<0.006	0.007	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブromoクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.02	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	<0.003	0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	0.004	0.006	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.6	8.2	10.8	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	15.7	6.1	11.7	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45	20	29	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	92	52	64	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43 2-メチルインポルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	<0.3	0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.1	7.2	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.4	

※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。

区分	水質基準項目名	基準値	最高	最低	平均	
細菌	1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
	一般有機物	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン		0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
消毒副生成物		21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	0.07	0.10
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物		1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	
味	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.8	12.3	14.4	
着色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.009	<0.005	<0.005	
味	38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	5.1	5.4	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	14	1	5	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	97	81	88	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	
かび臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
味	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.4	6.6	
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
衛生上の措置	残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.4	

※ 湖沼等を水源としていないため、ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの測定はしていません。  
 ※ 残留塩素は、基準値でなく、水道法施行規則の衛生上必要な措置によるものです。  
 ※ 「<0.001」とは、1リットル中に0.001ミリグラム未満であることを表しています。  
 ※ 上記水質基準項目は水質基準値以下になっております。安心してご使用ください。