

送配水施設概要

三ノ倉系送配水施設（熱塩加納地区）

○ 三ノ倉配水池（No.3 三ノ倉第一ポンプ室）

所在地	熱塩加納町
配水池	R C 造 容量 252 m ³
HWL	415.3m
LWL	411.8m
受水槽	12 m ³ （三ノ倉第一ポンプ室）
送水ポンプ	4.0kW × 2 基

○ 上原配水池

所在地	熱塩加納町
配水池	R C 造 容量 352.8 m ³
HWL	373.5m
LWL	370.0m

○ 根岸山配水池

所在地	熱塩加納町
配水池	R C 造 容量 165.2 m ³
HWL	337.0m
LWL	334.4m

○ 三ノ倉第二ポンプ室

所在地	熱塩加納町
受水槽	12 m ³
送水ポンプ	3.0kW × 2 基

○ 千石沢第一ポンプ室

所在地	熱塩加納町
受水槽	500ℓ
送水ポンプ	1.5kW × 2 基

○ 千石沢第二ポンプ室

所在地	熱塩加納町
受水槽	1,000ℓ
送水ポンプ	2.2kW × 2 基

○ 原石山ポンプ室

所在地	熱塩加納町
送水ポンプ	1.5kW × 1 基

○ 日中ダムポンプ室

所在地	熱塩加納町
受水槽	7,000ℓ
送水ポンプ	1.1kW × 2 基 0.4 kW × 2 基

山都高郷送水施設（熱塩加納地区）

○ 宮川第一ポンプ場

所在地	熱塩加納町
受水槽	S U S 造 容量 120 m ³
HWL	300.9m
LWL	298.4m

○ 宮川第二ポンプ場

所在地	熱塩加納町
受水槽	S U S 造 容量 110 m ³
HWL	358.4m
LWL	355.9m

○ 塩ノ沢調圧井

所在地	熱塩加納町
調圧井	S U S 造 容量 25.2 m ³
HWL	444.5m
LWL	442.4m

上ノ山系配水施設（喜多方地区）

○ 上ノ山配水池

所在地	岩月町
配水池	P C 造 容量 4,800 m ³
HWL	328.0m
LWL	321.0m

横道系送配水施設（塩川、熊倉雄国地区）

○ 横道配水池

所在地	塩川町
配水池	R C 造 容量 1,350 m ³
HWL	290.0m
LWL	287.0m
送水ポンプ	3.7kW × 2 基（水中ポンプ）
自家発電機	30KVA

○ 中道地第一配水池

所在地	塩川町
配水池	R C 造 容量 144 m ³
HWL	355.0m
LWL	352.0m
送水ポンプ	3.7kW × 2 基 5.5kW × 2 基（水中ポンプ）

○ 中道地第二配水池

所在地	塩川町
配水池	R C 造 容量 41 m ³
HWL	398.0m
LWL	395.0m
送水ポンプ	3.7kW × 2 基（水中ポンプ）

○ 中道地第三配水池

所在地	塩川町
配水池	R C 造 容量 43 m ³
HWL	450.0m
LWL	447.0m

○ 熊倉配水池

所在地	熊倉町
配水池	S U S 造 容量 216 m ³
HWL	423.9m
LWL	420.9m

○ 萩平ポンプ場

所在地	熊倉町
受水槽	S U S 造 容量 1 m ³
HWL	463.6m
LWL	463.1m

○ 萩平配水池

所在地	熊倉町
配水池	S U S 造 容量 40 m ³
HWL	545.4m
LWL	543.1m

○ 松崎調圧塔

所在地	塩川町
調圧井	P C 造 容量 250 m ³
HWL	246.0m
LWL	241.0m

○ 紙子第一増圧ポンプ場

所在地	塩川町
送水ポンプ	1.5kW × 2 台

新賢谷系送配水施設（山都地区）

○ 新賢谷配水池

所在地	山都町
配水池	S U S 造 容量 110 m ³
HWL	286.0m
LWL	283.5m

○ 沼ノ平第一ポンプ場

所在地	山都町
受水槽	容量 1.5 m ³

○ 沼ノ平第二ポンプ場

所在地	山都町
受水槽	容量 1.5 m ³

○ 沼ノ平配水池

所在地	山都町
配水池	容量 58 m ³

○ 洲谷ポンプ場

所在地	山都町
-----	-----

○ 洲谷配水池

所在地	山都町
配水池	容量 34 m ³

○ 山都第二配水池

所在地	山都町
配水池	容量 185 m ³

○ 小布瀬原ポンプ場

所在地	山都町
受水槽	容量 1.5 m ³

○ 一郷配水池

所在地	山都町
配水池	容量 58 m ³

○ 河原田ポンプ場

所在地	山都町
受水槽	S U S 造 容量 57.6 m ³
HWL	175.4m
LWL	173.0m

○ 最明寺第一ポンプ場

所在地	山都町
受水槽	容量 3.6 m ³

○ 最明寺配水池

所在地	山都町
配水池	容量 26 m ³

○ 最明寺第二ポンプ場

所在地	山都町
-----	-----

○ 上林増圧ポンプ場

所在地	山都町
-----	-----

○ 蓬萊ポンプ場

所在地	山都町
受水槽	容量 4.5 m ³

○ 蓬萊低区配水池

所在地	山都町
配水池	容量 76.5 m ³

○ 蓬萊高区配水池

所在地	山都町
配水池	容量 85 m ³

○ 山都ポンプ場

所在地	山都町
配水池	容量 31 m ³

○ 山都第三配水池

所在地	山都町
配水池	容量 437 m ³

相川系水源送配水施設（山都地区）

○ 相川第一水源

所在地	山都町
-----	-----

○ 減圧井

所在地	山都町
-----	-----

○ 相川第一接合井

所在地	山都町
-----	-----

○ 相川第二接合井

所在地	山都町
-----	-----

○ 相川浄水・第一配水池

所在地	山都町
配水池	容量 86 m ³

○ 相川第二配水池

所在地	山都町
配水池	容量 149 m ³

一ノ木系浄水場及び配水施設（山都地区）

○ 一ノ木浄水場

所在地	山都町
-----	-----

○ 一ノ木配水池

所在地	山都町
配水池	容量 82 m ³

宮古系浄水場及び配水施設（山都地区）

○ 宮古浄水場

所在地	山都町
-----	-----

○ 宮古配水池

所在地	山都町
配水池	容量 110 m ³

西海枝系送配水施設（高郷地区）

○ 西海枝配水池

所在地	高郷町
配水池	S U S 造 容量 396 m ³
HWL	246.5m
LWL	243.5m

○ 高郷ポンプ場

所在地	高郷町
配水池	35 m ³

○ 高郷第一配水池

所在地	高郷町
配水池	347 m ³

○ 西谷地ポンプ場

所在地	高郷町
受水槽	5 m ³

○ 高郷 第一・第二 水源（予備水源）

所在地	高郷町
送水ポンプ	5.5kW × 2 台

○ 高郷第二配水池

所在地	高郷町
配水池	56 m ³

○ 荻野ポンプ場

所在地	高郷町
配水池	60 m ³

○ 荻野第一配水池

所在地	高郷町
配水池	312 m ³

○ 峯ポンプ場

所在地	高郷町
受水槽	6 m ³

○ 萩野第二配水池

所在地	高郷町
配水池	53 m ³

○ 吹屋配水池

所在地	高郷町
配水池	38 m ³

○ 統合配水池

所在地	高郷町
配水池	74 m ³

○ 清水利田配水池

所在地	高郷町
配水池	39 m ³

○ 立岩配水池

所在地	高郷町
配水池	44 m ³

○ 早坂新田配水池

所在地	高郷町
配水池	38 m ³

○ 黄わだ減圧槽

所在地	高郷町
-----	-----

○ 黄わだ配水池

所在地	高郷町
配水池	4 m ³

○ 大谷配水池

所在地	高郷町
配水池	65 m ³

○ 本村ポンプ場

所在地	高郷町
受水槽	1.5 m ³

○ 本村配水池

所在地	高郷町
配水池	48 m ³

○ 地割ポンプ場

所在地	高郷町
受水槽	1.5 m ³

○ 三方配水池

所在地	高郷町
配水池	40 m ³

○ 地割配水池

所在地	高郷町
配水池	54 m ³

揚津系浄水配水施設（高郷地区）

○ 揚津水源

所在地	高郷町
-----	-----

○ 揚津浄水場・配水池

所在地	高郷町
配水池	65 m ³